



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Rökglaset 40
Adress	Ekholmsvägen 149
Postnummer	589 29
Ort	Linköping
Mätdatum	2025-09-04
Exponeringstid	08:55-10:10
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-05 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	Hörnradhus 2-plan
Byggnadsår	1975
Ventilation	Mekanisk frånluft
Grundläggning	Platta på mark
Väderlek/Temp	+18 grader, växlande

Genomsnittlig radonhalt i Vardagsrum, entréplan

Omkring 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna indikeringsmätning är genomförd utanför den rekommenderade perioden för radonmätning.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaftenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson, godkänd besiktningsman

M: petter.andersson@fst-ab.com

T: 0709-83 92 60

FST Husbesiktningar AB