



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Lekkamraten 6
Adress	Ingenjörsgatan 38
Postnummer/Ort	587 37 Linköping
Mätdatum	2025-06-02
Exponeringstid	09:00 – 11:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2024-01-25 Egenkontroll utförd 2025-02-15
Hustyp	Kedjehus i 1 plan
Byggnadsår	1966
Ventilation	Självdrag
Väderlek/Temp	Klart och 19°

Genomsnittlig radonhalt i bostad

170 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år (beroende på väderlek, boendevanor m.m.). Ett årsmedelvärde kan därför vara både högre eller lägre än det ovanstående angivna värdet.

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Linköping 2025-06-02

FST Husbesiktningar AB