



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

<b>Fastighetsbeteckning</b>	Bankeberg 9:21
<b>Adress</b>	Odengatan 4
<b>Postnummer/Ort</b>	583 72 Vikingstad
<b>Mätdatum</b>	2026-01-09
<b>Exponeringstid</b>	10.30-11.30
<b>Mätinstrument</b>	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-03 Egenkontroll utförd 2025-11-14
<b>Hustyp</b>	Friliggande villa i 1 ½-plan med källare
<b>Byggnadsår</b>	1954
<b>Ventilation</b>	Självdrag
<b>Blåbetong</b>	-
<b>Väderlek/Temp</b>	Mulet och cirka -2 grader

**Genomsnittlig radonhalt i bostaden** 60 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Linköping 2026-01-09

FST Husbesiktningar AB