



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Smältaren 4
Adress	Vasavägen 30
Postnummer/Ort	597 30 Åtvidaberg
Mätdatum	2026-03-25
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-03 Egenkontroll utförd 2025-11-14
Hustyp	Friliggande villa i 1 ½-plan med källare
Byggnadsår	1934
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 8 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden 350 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Linköping 2026-03-25

FST Husbesiktningar AB