

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Bygg & Renoveringstjänst I Djursholm

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201218314 Org.nummer 760319-0237

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag if

Objekt Genvägen 5, 18330 Täby, Roslags-Näsby 18:8

Beställare Gustaf och Tove Silén

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 150701 till 151015

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <i>Golv</i>	Tillverkare/Leverantör <u>LIP</u>	Systembenämning <u>LIP Foliesystem 25</u>
■ <i>Vägg våtzon 1</i>	Tillverkare/Leverantör <u>LIP</u>	Systembenämning <u>LIP Foliesystem 25</u>
■ <i>Vägg våtzon 2</i>	Tillverkare/Leverantör <u>LIP</u>	Systembenämning <u>LIP Foliesystem 25</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Badrummet på entréplan har delvis målade väggar. Där har godkänt tätskiktssystem för målade väggar användts med 10 cm överlapp mot kaklade ytor. En avvikelse från branschstandard är de lister i trä som är monterade på de målade väggarna.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Gustaf Silén

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Gustaf Silén



Ort och datum Danderyd, 2015 10 16 2015-10-26

Namnteckning _____

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

B)