



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Örnen 8
Adress	Bergsgatan 27
Postnummer/Ort	597 50 Åtvidaberg
Mätdatum	2026-05-05
Exponeringstid	13:00 – 15:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2024-01-25 Egenkontroll utförd 2026-03-03
Hustyp	Friliggande villa i 1 ½ plan med källare
Byggnadsår	1937
Ventilation	Självdrag
Tidigare mätning	Långtidsmätning år 2015/2016, årsmedelvärde 60 Bq/m ³
Väderlek/Temp	Klart och 15°

Genomsnittlig radonhalt i bostad

Under 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är. Indikeringen/mätvärdet skall inte betraktas som ett årsmedelvärde. Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Linköping 2026-05-05

FST Husbesiktningar AB