



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Ormboet 5
Adress	Heidenstams Gata 8
Postnummer/Ort	584 37 Linköping
Mätdatum	2026-05-11
Exponeringstid	14.00-16.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2024-09-23
Hustyp	1 1/2-plans villa med källare
Byggnadsår	1970
Grundläggning	Källare
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	12 °C och halvklart

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 2 på Entréplan

91 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i Hall på Övervåning

34 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2026-05-11

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB