



Andreas Porath

Vällingsövägen 12
76171 Norrtälje

Tillstånd för inrättande av slamavskiljare för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten samt påkoppling på infiltrationsbädd

Fastighet: Malsta-Ekeby 6:13

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja ansökan med följande villkor:

Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med det av sökanden upprättade och inlämnade förslaget, daterat 2022-11-18 samt i enlighet med situationsplan daterad 2022-11-25.

Anläggningsarbete får påbörjas först när beslutet vunnit laga kraft.

Avloppsvattnet ska avledas till en typgodkänd slamavskiljare vidare till gemensam infiltrationsbädd på Malsta-Ekeby 6:3.

Dag-, backspolnings- och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta avloppsanläggningen.

Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning.

Resthalten i det utgående avloppsvattnet från avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå avseende miljöskydd, vilket innebär en reduktion av organiska ämnen (BOD7) med minst 90 % och totalfosfor (P_{tot}) med minst 70 %.

Bifogad Entreprenörsrapport ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att rapporten inkommer till Bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutar även att ta ut en avgift på 3 300 kronor, enligt gällande taxa beslutad av Kommunfullmäktige. Avgiften baseras på en fastställd handläggningstid på 2,5 timmar. Avgiften tas ut även om beslutet överklagas. Faktura skickas i separat försändelse.



Lagrum

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 7 §, 16 kap 2 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning till 2 kap 2, 3, 6 och 7 §§ miljöbalken (1998:808). Avgiftsbeslut är fattat med stöd av 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Motivering

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vilka krav som ska ställas på ett avlopp måste därför ses ur ett långsiktigt perspektiv.

Föreslagen slamavskiljare placeras inom ett område som omfattas av normal skyddsnivå avseende miljöskydd och hög skyddsnivå avseende hälsoskydd. Ingen vattentäkt är belägen inom rekommenderat skyddsavstånd. Omkringliggande vattentäkter är belägna 55 m, 60 m och 65 m från slamavskiljaren och bedöms inte komma påverkas av slamavskiljaren på föreslagen placering.

Den befintliga gemensamma infiltrationsbädden ligger i ett område som omfattas av kraven för normal skyddsnivå avseende hälsoskydd och miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17). Detta fordrar en reduktion av BOD7 med minst 90 % och Ptot med minst 70 %. Utgående halter med denna reduktion motsvarar 30 mg/l BOD7 och 3 mg/l Ptot. I tillstånd för gemensam infiltrationsanläggning i ärende med diarienummer 2022-962 framgår att Malsta-Ekeby 6:13 är en av de fastigheterna som ska belasta infiltrationsbädden.

Avstånd från uppställningsplats för slamtömningsfordon till slamtömningspunkt uppges uppgå till ca 8 meter, vilket möjliggör goda förutsättningar för slamtömning.

För att säkerställa hållbarhet och funktion hos avloppsanläggningen ska anläggandet utföras fackmässigt och i enlighet med de branschregler som finns inom området. Vidare får dag-, backspolnings- och dräneringsvatten inte avledas till eller belasta anläggningen.

För redovisning av anläggandet av föreslagen avloppsanläggning ska arbetet dokumenteras och vid färdigställandet presenteras i bifogad entreprenörsrapport. Rapporten ska lämnas för granskning till Bygg- och miljönämnden snarast efter det att anläggningen färdigställts.

Då anläggningen bedöms uppfylla kraven för gällande skyddsnivå avseende miljöskydd bedömer Bygg- och miljönämnden att anläggningen inte bör äventyra målen inom vattenmyndighetens förvaltningsplan för att förbättra den ekologiska statusen hos vattenförekomsterna inom norra Östersjöns vattendistrikt.

Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen avloppslösning inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.



Bakgrund

Till Bygg- och miljönämnden inkom 2022-11-18 en ansökan om att på fastigheten Malsta-Ekeby 6:13 få anlägga en slamavskiljare för avloppsvatten från vattentoalett samt bad, disk och tvätt samt anslutning till gemensam infiltrationsbädd på Malsta-Ekeby 6:3. Tillstånd för den gemensamma infiltrationsbädden finns i ärende med diarienummer 2022-962.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken (1998:808) ska en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

Enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så gäller ett tillstånd enligt 13 eller 17 § i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Enligt 35 § Förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut som kan överklagas verkställas först när överklagandetiden löpt ut.

Enligt 44 § Förvaltningslagen (2017:900) ska ett överklagande ha inkommit till beslutsmyndigheten inom tre veckor från det att den som överklagat tagit del av beslutet.

Enligt 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får Bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, fastställd av Kommunfullmäktige, ska avgift tas ut för prövning och tillsyn.



Övrigt

- Anläggningen ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år från beslutsdatum.
- Anläggningsarbete får påbörjas först när beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft när det inte längre går att överklaga. Överklagandetiden uppgår till 3 veckor efter att beslutet delgivits berörda parter. Om beslutet överklagas vinner det inte laga kraft förrän överprövande myndighet fattat beslut i ärendet.
- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion.
- Avloppsanläggningens funktion bygger på att slamtömning sker regelbundet. Fastighetsägaren ansvarar för att beställa abonnemang för slamtömning efter det att anläggningen har tagits i bruk. Läs mer och beställ på nvaa.se/paminnelse

Du kan begära att beslutet överprövas

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till Länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Bygg- och miljönämnden
Beslutsdatum: 2022-11-30
Diarienummer: 2022-3040

Elin Törnqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0176-710 00 (Kontaktcenter)

Bilagor

Entreprenörsrapport avseende avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande



ENTREPRENÖRSRAPPORT

Avseende: Avlopp för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning: Malsta-Ekeby 6:13	Beslutets diarienummer 2022-3040
--	-------------------------------------

Anläggningen

Anläggningen är utförd och placerad i enlighet med tillstånd: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, ny information bifogas	Anläggningen tas i bruk: Datum:.....
---	---

Slamavskiljare

<input type="checkbox"/> Den utförda anläggningen är en helt ny anläggning		
<input type="checkbox"/> Den utförda anläggningen ersätter en anläggning som ska tas ur bruk		
Fabrikat/typ:	Slamavskiljarens våtvolum:	Kemisk fällning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Slamavskiljaren är gemensam med annan fastighet: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange fastighetsbeteckningen:.....		

Efterföljande rening

<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd	Luftning av spridningsledning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ledningarnas antal:..... Längd:..... Spridningsyta (m ²):.....	
Har avskärande dränering utförts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuell	
Avloppsvattnet pumpas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fördelningsbrunn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Schaktbottensdjup:.....cm	Förstärkningslager:.....cm

Endast vid markbädd

Markbäddens botten är tät <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, tätad med:.....	
Utløpsledning från markbädd till <input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Stenkista <input type="checkbox"/>	Provtagningsbrunn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fosforfälla/Fosforfilter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Uttjänta fosforfilter ska hämtas av Norrtälje Vatten och Avfall AB. Se norrtaelje.se/minireningsverk

Fortsätt på nästa sida!



Bilagor

Bocka för de bilagor som du bifogar.

- Fyra, eller vid markbädd fem, bilder - **Ska alltid bifogas och bilderna ska visa:**
- Bild nr 1 ska visa schaktbotten.
 - Bild nr 2 ska visa pålagd markbäddssand (i förekommande fall).
 - Bild nr 3 ska visa singel och ledningarna utlagda.
 - Bild nr 4 ska visa helhetsbild över färdigställd anläggning.
 - Vid markbädd även bild nr 5 som ska visa dräneringslagret som visar utloppsledningar.

Ny situationsplan/ny information. **Ska alltid bifogas om anläggningen inte utförts eller placerats enligt tillstånd.**

Övrigt

Namnunderskrift

Entreprenör, namn: (texta tydligt)	Telefon dagtid:
Namnunderskrift:.....	Datum:.....

Lämna in Entreprenörsrapporten och övriga dokument/bilder

Välj endast ett av de tre alternativen nedan.

Alternativ 1 – Skickas in via Bygg- och miljönämndens e-tjänst norttalje.se/entreprenorsrapport

Alternativ 2 – Skannas in till pdf-format (bilder jpg) och mejlas till: bygg.miljonamnden@norttalje.se

Alternativ 3 – Skickas till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 28 Norrtälje

Kom ihåg att beställa slamtömning!

Så snart anläggningen har tagits i bruk är fastighetsägaren ansvarig att beställa abonnemang för slamtömning.

Läs mer på www.nvaa.se/paminnelse