

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Stenbäret 3
Adress	Blåbärsvägen 15
Postnummer/Ort	597 32 Åtvidaberg
Mätdatum	2025-05-05
Exponeringstid	09.00-11.00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2023-09-21 Egenkontroll utförd 2024-09-23
Hustyp	1 ½-plans villa med betongplatta på mark
Byggnadsår	1967
Grundläggning	Betongplatta på mark
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	6 grader och klart väder

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 1 på entréplan

177 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i Sovrum 3 på övervåninge1

130 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning är utförd utanför ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2025-05-05

Pontus Petersson
FST Husbesiktningar AB