

BILAGA 1: RADONINDIKERING

Korttidsmätning av radon i inomhusluft

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning 26013

Villkoren för överlåtelsebesiktningen med vederbörliga villkor, tillämpas även för tilläggsuppdraget och detta utlåtande, inklusive det som anges under rubrikerna "besiktningsmannens ansvar" och "äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet"

Adress: Helgenäs Alviken, 594 75 Edsbruk
Byggnadstyp: Villa
Byggår: 1924
Uppvärmning: Bergvärme
Ventilation: Självdrag
Övrigt:

Mätning Radonindikering utförs med Radontec RD 200.

Mätningsperiod Mätningsperiod var ca 1,5 timmar
Påbörjad: 2026-06-29

Resultat;

Plan 1 vardagsrum	24 Bq/m ³ radon ± 20%
Plan 2 Sov 1	18 Bq/m ³ radon ± 20%

Gränsvärde 200 Bq/m³

Kommentar Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mättningsresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor.

En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning.

En långtidsmätning under vinterhalvåret är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

Kolmården 2026-06-29
Norrköpings Husbesiktningar AB

Martin Viberg