

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Kungsbro 1:230
Adress	Kanalvägen 13
Postnummer/Ort	580 72 Ljungsbro
Mätdatum	2026-07-23
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-01-14
	Egenkontroll utförd 2026-01-14
Hustyp	Villa
Byggnadsår	1956
Ventilation	Mekanisk frånluft I våtrum
Väderlek/Temp	Sol 20°

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Entréplan

Under 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-07-23

FST Husbesiktningar AB



Mathias Häll
Besiktningsman