

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Fågelsången 23
Adress	Radhusgatan 35
Postnummer/Ort	597 30 Åtvidaberg
Mätdatum	2026-08-20
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	2 plan (1 plan med suterräng)
Byggnadsår	1972
Ventilation	Självdrag
Temperatur/Väderlek	20° Sol

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Källare

77 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-08-20

FST Husbesiktningar AB



Niklas Fagerudd
Besiktningsman