



Karl Olof Pettersson

Gyllenstiernsgatan 18 Lgh 1404
11526 Stockholm

Tillstånd till enskild avloppsanläggning för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

Fastighet: Grovstanäs 4:356

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja ansökan med följande villkor:

Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med det av sökanden inlämnade förslaget, upprättat av Roslagens Mark och VA och daterat 2018-01-18.

Avloppsvattnet ska avledas till en typgodkänd slamavskiljare på minst 2 kubikmeter med efterföljande infiltrationsbädd uppbyggd med biomoduler.

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta avloppsanläggningen.

Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning.

Resthalten i det utgående avloppsvattnet från avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå, vilket innebär en reduktion av organiska ämnen (BOD₇) med minst 90 % och totalfosfor (P_{tot}) med minst 70 %. Maximala utgående halter är med denna reduktion 30 mg/l BOD₇ och 3 mg P_{tot}.

Anläggningen ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år från beslutsdatum.

Bifogad Entreprenörsrapport ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att rapporten inkommer till Bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutar även att ta ut en avgift på 9 600 kronor, enligt gällande taxa beslutad av Kommunfullmäktige. Avgiften baseras på en fastställd handläggningstid på 8 timmar. Avgiften tas ut även om beslutet överklagas.

Lagrum

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808), med hänvisning till 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken samt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet.



Motivering

Fastigheten Grovstanäs 4:356 ligger i detaljplanelagt område som generellt innebär krav på hög skyddsnivå. Avrinningen från avloppsanläggningens utsläppspunkt sker bort från övrig bebyggelse och inga av närområdets enskilda vattentäkter bedöms kunna påverkas av avloppsanläggningen med planerad placering. Avståndet från föreslagen placering av avloppsanläggning till närmsta recipient är ca 130 meter. I det enskilda ärendet bedömer bygg- och miljönämnden att en typgodkänd slamavskiljare med efterföljande infiltration, som uppfyller kraven för normal skyddsnivå, inte medför någon risk för människors hälsa och miljö förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.

Ärendet har skickats för grannyttrande till ägare till fastigheten Grovstanäs 4:136. Inga synpunkter har inkommit.

Bakgrund

Till Bygg- och miljönämnden inkom 2018-01-18 en ansökan om att på fastigheten Grovstanäs 4:356 få anlägga en enskild avloppsanläggning för rening av avloppsvatten från vattentoalett samt bad, disk och tvätt. Det inkomna förslaget för utförande av avloppsanläggningen innebär att avloppsvattnet avleds till en slamavskiljare på 2,2 kubikmeter med efterföljande infiltrationsbädd uppbyggd med biomoduler och spridarplatta av typen BAGA.

Tillämplig lagstiftning

Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. För att undvika olägenhet ska lämpliga avloppsanläggningar inrättas.

Enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med ansluten vattentoalett.

Enligt 9 kap 5 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får Bygg- och miljönämnden bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enligt taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken, fastställd av Kommunfullmäktige, ska avgift tas ut för prövning och tillsyn.

Övrigt

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion
- Slamavskiljarens funktion bygger på att slamtömning sker regelbundet



Du kan begära att beslutet överprövas

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till Länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Bygg- och miljönämnden
Beslutsdatum: 2018-03-06
Diarienummer: 2018-80

Delegat
Carl Wesslén
Enhetschef
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Handläggare
Emma Hårdsten Jörndahl
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon: 0176-710 00 (Kontaktcenter)

Bilagor

Entreprenörsrapport avseende avlopp för vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande
Följebrev



ENTREPRENÖRSRAPPORT

Avseende: Avlopp för vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning: Grovstanäs 4:356	Beslutets diarienummer 2018-80
---	-----------------------------------

Anläggningen

Anläggningen är utförd och placerad i enlighet med tillstånd: Ja Nej, ny information bifogas	Anläggningen tas i bruk: Datum:.....
---	---

Slamavskiljare

Den anlagda slamavskiljaren är helt ny och ersätter inte en befintlig anläggning. Den anlagda slamavskiljaren ersätter en befintlig slamavskiljare som tas ur bruk.* Den anlagda slamavskiljaren kompletterar en tidigare anläggning på fastigheten. *Befintligt slamtömningsabonnemang på den anläggning som ska tas ur bruk avslutas först då anläggningen är sluttömd. Sluttömning beställs via Kontaktcenter. E-post: kontaktcenter@norrtalje.se, telefon: 0176-710 00.		
Fabrikat/typ:	Slamavskiljarens våtvolyt:	Kemisk fällning Ja Nej
Slamavskiljaren är gemensam med annan fastighet: Nej Ja, ange fastighetsbeteckningen:.....		

Efterföljande rening

Infiltration Markbädd	Luftning av spridningsledning: Ja Nej
Ledningarnas antal:..... Längd:..... Spridningsyta (m ²):.....	
Har avskärande dränering utförts: Ja Nej Ej aktuell	
Avloppsvattnet pumpas Ja Nej	Fördelningsbrunn Ja Nej
Schaktbottensdjup:.....cm	Förstärkningslager:.....cm

Endast vid markbädd

Markbäddens botten är tät Nej Ja, tätad med:.....	
Utloppsledning från markbädd till Dike Stenkista	Provtagningsbrunn Ja Nej
Fosforfälla Ja Nej	Töms i regi av:.....

Bilagor

Bocka för de bilagor som du bifogar.

Tre, eller vid markbädd fyra, bilder - **Ska alltid bifogas och bilderna ska visa:**

- Bild nr 1 ska visa schaktbotten.
- Bild nr 2 ska visa pålagd markbäddssand (i förekommande fall).
- Bild nr 3 ska visa singel och ledningarna utlagda.
- Vid markbädd även bild nr 4 som ska visa dräneringslagret som visar utloppsledningar.

Fortsätt på nästa sida!

Ny situationsplan/ny information. **Ska alltid bifogas om anläggningen inte utförts eller placerats enligt tillstånd.**



NORRTÄLJE
KOMMUN

Diarienummer
2018-80

Övrigt

--

Namnunderskrift

Entreprenör, namn: (texta tydligt)	Telefon dagtid:
Namnunderskrift:.....	Datum:.....

Lämna in Entreprenörsrapporten och övriga dokument/bilder

Välj endast ett av de två alternativen nedan.

Alternativ 1 – Skannas in till pdf-format (bilder jpg) och mejlas till: bygg.miljonamnden@norttalje.se

Alternativ 2 - Skickas till Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje