



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Tegelsäter 1:78
Adress	Smedstorpsvägen 63
Postnummer/Ort	597 94 Åtvidaberg
Mätdatum	2025-06-11
Exponeringstid	09.00-10.30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-11-22 Egenkontroll utförd 2025-05-20
Hustyp	Friliggande villa i 1 ½-plan
Byggnadsår	1991
Ventilation	FTX
Blåbetong	-
Väderlek/Temp	Mulet och cirka 13 grader

Genomsnittlig radonhalt i bostaden Mindre än 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod.

Linköping 2025-06-11

FST Husbesiktningar AB